



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš  
Акционарско Друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш  
*Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš*



18005 18

**PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P1118045600**  
**ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY** No.

**Podnosilac zahteva:** ABB D.O.O.

*Applicant:* 11000 BEOGRAD

BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA 13

**Proizvod:** PREKIĐAČ ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNE NAIZMENIČNE STRUJE

*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M

*Type:*

1P; 2P; 3P; 4P; 1+N; 3+N

Ue= 230 V a.c.; 230/400 V a.c.; 400 V a.c.; 1P; 2P; 3P; 4P; 1+N; 3+N

In=10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A;

0,5 A; 1 A; 1,6 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A;

32 A; 40 A;

50 A; 63 A (tip SH20.; SH20.L; SH20.M)

Icn= 10kA (SH20.M); Icn= 6kA (SH20.); Inc=4,5kA (SH20.L); Inc=3kA (SH20.T)

tip: B, C

D (SH20. (6kA); SH20.L (4,5kA))

napomena:

tacka " " u oznaci tipa SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M oznacava broj polova:  
(" "=1, 2, 3, 4, 1-NA ili 3-NA)

**Mesto i datum izdavanja:**

*Place and date:*

Niš, 08.06.2018.

**Važi do:**

*Valid until:*

07.06.2023.



3. Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068

e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs