



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš



POTVRDA O USAGLAŠENOSTI Broj: P1118110300
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Podnosilac zahteva: ABB D.O.O.
Applicant: 11000 BEOGRAD
BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA 13

Proizvod: PREKIDAČI DIFERENCIJALNE STRUJE BEZ UGRAĐENE PREKOSTRUJNE
Product: ZAŠTITE (RCCB)

Oznaka tipa/modela: FH20
Type: Ue=230V (2P); Ue=400V (4P); In= 25, 40 i 63A; tip: A ili AC

Robna marka: ABB
Trademark:

Proizvodjač: ABB S.p.A.
Manufacturer: ITALIJA

Vrednovana dokumentacija Evaluated documentation:

Izveštaj/sertifikat: 2171592.01 od 19.9.2014
Test report/Certificate:

Izdat od: DEKRA Certification B.V. - Netherlands
Issued by:

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedeni proizvod zadovoljava zahteve 'Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona' (Sl. glasnik RS, 25/2016).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of the 'Rulebook on Electrical Equipment designed for Use within Certain Voltage Limits' (Official Gazette RS, 25/2016).

Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama proizvoda koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: Važi do:
Place and date: Valid until:
Niš, 06.12.2018. 05.12.2023.



za Generalni direktor

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.