



Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Niš  
Акционерско Друштво за испитивање квалитета "КВАЛИТЕТ" Ниш  
*Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Niš*



1805 18

**PRILOG POTVRDE O USAGLAŠENOSTI** Broj: **P1118045600**  
**ANNEX OF CONFIRMATION OF CONFORMITY** No.

**Podnosilac zahteva:** ABB D.O.O.  
*Applicant:* 11000 BEOGRAD  
BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA 13

**Proizvod:** PREKIDAČ ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNE NAIZMENIČNE STRUJE  
*Product:*

**Oznaka tipa/modela:** SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M  
*Type:*

1P; 2P; 3P; 4P; 1+N; 3+N

Ue= 230 V a.c.; 230/400 V a.c.; 400 V a.c.; 1P; 2P; 3P; 4P; 1+N; 3+N

In=10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A;

0,5 A; 1 A; 1,6 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A;  
32 A; 40 A;

50 A; 63 A (tip SH20.; SH20.L; SH20.M)

Icn= 10KA (SH20.M); Icn= 6KA (SH20.); Inc=4,5KA (SH20.L); Inc=3KA (SH20.T)

tip: B, C  
D (SH20. (6KA); SH20.L (4,5KA))

napomena:  
tacka " " u oznaci tipa SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M oznacava broj polova:  
(" "=1, 2, 3, 4, 1-NA ili 3-NA)

**Mesto i datum izdavanja:**  
*Place and date:*  
Niš, 08.06.2018.

**Važi do:**  
*Valid until:*  
07.06.2023.



*Generalni direktor*  
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068  
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs